







Actielijst Erkende Maatregelen

-  *Reeds gedaan*
-  *Direct*
-  *Natuurlijk moment*
-  *Niet relevant*
-  *Niet verplicht*

Code	Actie	Mijn situatie	Wanneer?	
Ventileren van een Ruimte				
	GC1	Ventilatiekanalen isoleren	De ventilatiekanalen zijn niet geïsoleerd, het ventilatiesysteem staat tijdens bedrijfstijd minimaal 1.500 uur per jaar aan en de temperatuur in het ventilatiekanaal is meer dan 10 graden hoger dan de omgevingstemperatuur	Direct
	GC2	Tijdschakelaar toepassen	Het ventilatiesysteem heeft geen automatische aan- en uitregeling (tijdschakelaar)	Direct
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie				
	GF1	Ledlampen in bestaande of nieuwe armaturen toepassen	Ik heb geen conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) voor vluchtwegaanduiding	Natuurlijk moment
	GF6	Daglichtafhankelijke schakeling voor dimmen van binnenverlichting toepassen	Ik heb geen daglichtafhankelijke schakeling voor dimmen van binnenverlichting	Direct
	GF2	Ledlampen in bestaande of nieuwe armaturen toepassen	Ik heb halogeenlampen en/of halogeen breedstralers	Direct
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)				
	FA2	Hoogrendementsluchtverhitter 107 toepassen	Ik heb geen hoogrendementsluchtverhitter 107	Natuurlijk moment

	Code	Actie	Mijn situatie	Wanneer?
	FA3	Weersafhankelijke regeling voor cv-water aanvoertemperatuur toepassen	Mijn CV heeft geen weersafhankelijke regeling voor de aanvoertemperatuur van cv-water	Direct
	FA4	Optimaliserende regeling toepassen voor opstarttijd cv op basis van buitentemperatuur & interne warmtelast	De opstarttijd van mijn cv is niet geoptimaliseerd op basis van buitentemperatuur & interne warmtelast	Direct
	FA5	Weersvoorspellende regeling voor cv-water aanvoertemperatuur toepassen	Mijn CV heeft geen weersvoorspellende regeling voor de aanvoertemperatuur van cv-water en heb een met internet verbonden gebouwbeheersysteem (GBS)	Direct

Resultaten Volledige lijst Erkende Maatregelen

	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
Isoleren van de gebouwschil							
⊖	GB3	Warmte- en/of koude verlies via openstaande deuren in de gevels beperken.	Ik heb geen transport deur	Niet relevant	undefined	Eigenaar	Ik heb geen transport deur
⊖	GB1	Warmte- en/of koude verlies via openstaande deuren in de gevels beperken.	Ik heb geen spouwmuur	Niet relevant	undefined	Eigenaar	Ik heb geen spouwmuur
⊖	GB2	Warmte- en koude verlies via transportdeur beperken	Ik heb geen transport deur	Niet relevant	undefined	Eigenaar	Ik heb geen transport deur
⊖	GB2	Warmte- en koude verlies via transportdeur beperken	Ik heb geen transport deur	Niet relevant	undefined	Eigenaar	Ik heb geen transport deur
⊖	GB2	Warmte- en koude verlies via transportdeur beperken	Ik heb geen transport deur	Niet relevant	undefined	Eigenaar	Ik heb geen transport deur
⊖	GB2	Warmte- en koude verlies via transportdeur beperken	Ik heb geen transport deur	Niet relevant	undefined	Eigenaar	Ik heb geen transport deur
⊖	GB3	Warmte- en/of koude verlies via openstaande deuren in de gevels beperken.	Ik heb geen transport deur	Niet relevant	undefined	Eigenaar	Ik heb geen transport deur
Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem							
✓	GA1-A	Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registreren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS).		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	Ik heb een slimme meter met energieverbruiksmanager, voor elektriciteit, aardgas en/of warmte.

	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
✓	GA1-B	Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registeren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS).		Niet verplicht: Economisch	Niet genomen - Niet voldaan aan de randvoorwaarden	Gebruiker	Mijn elektriciteitsverbruik is minder dan 265.000kWh per jaar
✓	GA1-C	Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registeren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS).		Niet verplicht: Economisch	Niet genomen - Niet voldaan aan de randvoorwaarden	Gebruiker	Mijn elektriciteitsverbruik is minder dan 1.000.000kWh per jaar

Ventileren van een Ruimte

⚠	GC1	Warmteverlies ventilatiekanalen beperken in ruimten waar geen warmteafgifte nodig is.	Ventilatiekanalen isoleren	Direct	Niet genomen - (nog) niet uitgevoerd	Gebruiker	De ventilatiekanalen zijn niet geïsoleerd, het ventilatiesysteem staat tijdens bedrijfstijd minimaal 1.500 uur per jaar aan en de temperatuur in het ventilatiekanaal is meer dan 10 graden hoger dan de omgevingstemperatuur
---	-----	---	----------------------------	--------	--------------------------------------	-----------	---






	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
⚠	GC2	Aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.	Tijdschakelaar toepassen	Direct	Niet genomen - (nog) niet uitgevoerd	Gebruiker	Het ventilatiesysteem heeft geen automatische aan- en uitregeling (tijdschakelaar)
✅	GC3	Aanstaan van ventilatie beperken.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	Het ventilatiesysteem heeft een aanwezigheidsschakelaar in kleine, weinig gebruikte ruimtes

Verwarmen van een ruimte

✅	GD1	Temperatuur per ruimte naregelen.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	De temperatuur kan individueel nageregeld worden per ruimte, middels thermische radiatorkranen en/of ruimtethermostaten
✅	GD2	Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	De leidingen en appendages zijn geïsoleerd

Koelen van een ruimte

⊖	GE1	Warmte bij grote warmte producerende apparaten afzuigen, zodat minder gekoeld hoeft te worden.	Ik heb geen airconditioning systeem	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen airconditioning systeem
⊖	GE2	Aanstaan van koelpomp beperken.	Ik heb geen airconditioning systeem	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen airconditioning systeem
⊖	GE3	Koudeverlies via koudwaterleidingen beperken.	Ik heb geen airconditioning systeem	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen airconditioning systeem

	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie							
	GF1	Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken.	Ledlampen in bestaande of nieuwe armaturen toepassen	Natuurlijk moment	Niet genomen - Natuurlijk moment nog niet geweest	Gebruiker	Ik heb geen conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) voor vluchtwegaanduiding
	GF4	Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	Ik heb LED lampen voor alle binnenverlichting
	GF7	Branden van verlichting in sociale ruimten, kantoren, opslagruimten en magazijnen beperken bij wisselend ruimtegebruik.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	Ik heb aanwezigheidsschakeling op binnenverlichting in openbare en/of besloten ruimten
	GF6-A	Binnenverlichting automatisch beperken op basis van daglichttoetreding	Daglichtafhankelijke schakeling voor dimmen van binnenverlichting toepassen	Direct	Niet genomen - (nog) niet uitgevoerd		Ik heb geen daglichtafhankelijke schakeling voor dimmen van binnenverlichting
	GF6-B	Binnenverlichting automatisch beperken op basis van daglichttoetreding		Niet verplicht: Economisch	Niet genomen - Niet voldaan aan de randvoorwaarden	Gebruiker	Het vermogen per schakeling is minder dan 0,4kW
	GF2-A	Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.	Ledlampen in bestaande of nieuwe armaturen toepassen	Direct	Niet genomen - (nog) niet uitgevoerd	Gebruiker	Ik heb halogeenlampen en/of halogeen breedstralers
	GF2-B	Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.	Ledlampen in bestaande of nieuwe armaturen toepassen	Niet relevant	Niet genomen - Niet van toepassing	Gebruiker	Ik heb geen hogedruk kwik lampen voor buitenverlichting, vervanging niet nodig

	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
✓	GF8	Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	Ik heb een automatische aan- en uitschakeling voor de buitenverlichting
✓	GF5	Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	Ik ben van plan om, binnen het jaar, alle accentverlichting te vervangen voor LED lampen
–	GF3	Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.	Ik heb geen reclameverlichting	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen reclameverlichting
–	GF9	Onnodig branden van reclameverlichting voorkomen.	Ik heb geen reclameverlichting	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen reclameverlichting

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

✓	FA1	Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	Het stook/verwarmingssysteem heeft een automatische aan- en uitregeling (tijdschakelaar)
✓	FA2-A	Energiezuinige warmteopwekking toepassen.		Reeds gedaan	Wel genomen (kies volledig of gedeeltelijk- A, B, C, zie code))	Gebruiker	Ik heb een hoogrendementsketel 107
⚠	FA2-B	Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur.	Hoogrendementsluchtverhitter 107 toepassen	Natuurlijk moment	Niet genomen - Natuurlijk moment nog niet geweest	Gebruiker	Ik heb geen hoogrendementsluchtverhitter 107
⚠	FA3	Weersafhankelijke regeling ontbreekt op cv-groepen met hogetemperatuurverwarming	Weersafhankelijke regeling voor cv-water aanvoertemperatuur toepassen	Direct	Niet genomen - (nog) niet uitgevoerd	Gebruiker	Mijn CV heeft geen weersafhankelijke regeling voor de aanvoertemperatuur van cv-water

	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
⚠	FA4	Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.	Optimaliserende regeling toepassen voor opstarttijd cv op basis van buitentemperatuur & interne warmtelast	Direct	Niet genomen - (nog) niet uitgevoerd	Gebruiker	De opstarttijd van mijn cv is niet geoptimaliseerd op basis van buitentemperatuur & interne warmtelast
⚠	FA5	Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van weersvoorspelling.	Weersvoorspellende regeling voor cv-water aanvoertemperatuur toepassen	Direct	Niet genomen - (nog) niet uitgevoerd	Gebruiker	Mijn CV heeft geen weersvoorspellende regeling voor de aanvoertemperatuur van cv-water en heb een met internet verbonden gebouwbeheersysteem (GBS)

In werking hebben van een productkoeling

⊖	FB1	Koudeverlies via verticaal koelmeubel (VC2, VC3) beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB1	Koudeverlies via verticaal koelmeubel (VC2, VC3) beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB1	Koudeverlies via verticaal koelmeubel (VC2, VC3) beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB2	Koudeverlies via semi-verticaal koelmeubel (VC1) beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB2	Koudeverlies via semi-verticaal koelmeubel (VC1) beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB2	Koudeverlies via semi-verticaal koelmeubel (VC1) beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie

	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
⊖	FB3	Koudeverlies via horizontaal koelmeubel (HC4, eiland) beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB6	Koudeverlies via leidingen en appendages beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB6	Koudeverlies via leidingen en appendages beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB9	Energiezuinige ontddoing van verdamers toepassen.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB10	Branden van verlichting in koelcel beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB11	Beperken van ijsvorming op de verdamper(s).	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB12	Energiezuinige lampen in koelcel toepassen.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB13	Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB14	Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB15	Aanstaan van pomp koelmedium beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB16	Condensordruk automatisch regelen door condensortemperatuur aan te passen aan de buitenluchttemperatuur.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB17	Temperatuurverschil bij condenseren beperken.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie

	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
⊖	FB18	Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen toepassen.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB18	Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen toepassen.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
⊖	FB5	Koudeverlies via verticaal vriesmeubel (VF4) beperken.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie
⊖	FB4	Koudeverlies via horizontaal vriesmeubel (HF1, HF3, HF4) beperken.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie
⊖	FB6	Koudeverlies via leidingen en appendages beperken.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie
⊖	FB6	Koudeverlies via leidingen en appendages beperken.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie
⊖	FB7	Energiezuinige anti-condensvorming op ramen vriesmeubels (VF4) toepassen.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie
⊖	FB8	Energiezuinig expansieventiel bij verdamper toepassen.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie
⊖	FB10	Branden van verlichting in vriescel beperken.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie
⊖	FB16	Condensordruk automatisch regelen door condensortemperatuur aan te passen aan de buitenluchttemperatuur.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie

	Code	Maatregelen omschrijving situatie	Maatregel Actie	Activiteit	RVO eLoket	Verantwoordelijk	Mijn situatie
–	FB18	Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen toepassen.	Ik heb geen koelinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen koelinstallatie
–	FB18	Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen toepassen.	Ik heb geen vriesinstallatie	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen vriesinstallatie

In werking hebben van een liftinstallatie

–	FC1	Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen toepassen.	Ik heb geen lift	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen lift
–	FC1	Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen als lift niet in gebruik is.	Ik heb geen lift	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen lift
–	FC2	Geïnstalleerd vermogen verlichting liftcabine beperken.	Ik heb geen lift	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen lift

In werking hebben van een roltrapsysteem

–	FD1	Energiezuinige roltrapbesturing toepassen.	Ik heb geen roltrap	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen roltrap
---	-----	--	---------------------	---------------	-----------	-----------	---------------------

Bereiden van voedingsmiddelen

–	FE1	Een infrarood salamander met aan/uit of tijd schakelaar voor het verwarmen of grillen van producten inzetten.	Ik heb geen infrarood salamander	Niet relevant	undefined	Gebruiker	Ik heb geen infrarood salamander
---	-----	---	----------------------------------	---------------	-----------	-----------	----------------------------------